



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE  
E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

REAZIONE AL FUOCO



## CERTIFICATO DI PROVA

n. RFV/ 144

Pratica n. 3303/ 39 / 05

*emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVF/UNI 9796,

si certifica che al **PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**  
prodotto da: **RENNER ITALIA S.p.A.**  
Via Ronchi Inferiore 34 – 40061 Minerbio (BO)  
denominato: **RAF - AP**  
è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data

**13 DIC. 2005**



(Dott. Ing. Renato RIGGIO)