



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

SEZ. REAZIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. RFV/ 165

Pratica n. 3303/ 22 / 07

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVF/UNI 9796,

si certifica che al

PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO

prodotto da:

RENNER ITALIA S.p.A.

Via Ronchi Inferiore, 34 – 40061 Minerbio (BO)

denominato:

RAF – P GIALLO

è attribuita la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data

- 6 AGO. 2007

Il Responsabile Tecnico
Ispettore Antincendi
(Per. Ind. Renato MANDILE)

Il Direttore di Sezione
Direttore Vice Dirigente
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)

