



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

**AREA V – PROTEZIONE PASSIVA**

**SEZ. REAZIONE AL FUOCO**

**CERTIFICATO DI PROVA**

n. RFV/ 167

Pratica n. 3303/ 24 / 07

*emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 1992 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi" (G.U. n.66 del 19/03/1992).*

Visto l'esito degli accertamenti effettuati secondo la norma CNVVF/UNI 9796,

si certifica che al

**PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO**

prodotto da:

**RENNER ITALIA S.p.A.**

Via Ronchi Inferiore, 34 – 40061 Minerbio (BO)

denominato:

**RAF – P GIALLO OSSIDO**

è attribuita la

**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data

- 6 AGO. 2007

Il Responsabile Tecnico  
Ispettore Antincendi  
(Per. Ind. Renato MANDILE)

Il Direttore di Sezione  
Direttore Vice Dirigente  
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)

